

Sveučilišni računski centar (Srce) u ulozi koordinatora Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI), a sukladno:

- Pravilniku o ustrojstvu i načinu rada Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI)
- Temeljnim načelima organizacije i upravljanja Hrvatskom nacionalnom grid infrastrukturom (CRO NGI)

donosi dokument

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA ČVORIŠTA CRO NGI

Čvorište CRO NGI je fizički skup sredstava (resursa) priključenih u Hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI).

U cilju osiguravanja pouzdanosti rada CRO NGI kao cjeline, ustanova udomitelj čvorišta (dalje u tekstu: ustanova) mora osigurati ove minimalne uvjete:

Prostorni uvjeti

- Osiguran prostor za smještaj najmanje 2 računalno-komunikacijska ormara dimenzija 600 x 1200 x 2200 mm
- Čvorište mora imati:
 - najmanje 2 spoja na odvojene električne faze preko nezavisnih osigurača, svaki od 32 A (umjesto jedne faze moguće je imati sustav neprekidnog napajanja)
 - klimatsko reguliranje (temperatura, vlažnost) sukladno specifikacijama instaliranih sredstava
 - osiguranu mrežnu infrastrukturu do CARNet čvorišta.

Prostorni uvjeti, kao ni sama sredstva u čvorištu ni na koji način ne smiju se mijenjati (premještanje, iskapčanje, nadograđivanje i sl.) bez pisanog dogovora s Koordinatorom CRO NGI.

Organizacijski uvjeti

- Pristup prostoriji u kojoj se nalazi čvorište, odnosno pristup čvorištu mora biti kontroliran (ograničen samo na poznati skup osoba).
- Predstavnicima Koordinatora CRO NGI te trećim stranama koje Koordinator ovlasti, mora se uz prethodnu pisanu najavu (dopis ili e-mail) dopustiti fizički pristup do sredstava u čvorištu, u radnom vremenu ustanove, tijekom cijele godine.
- Ustanova mora imenovati najmanje jednu osobu za pružanje prve razine podrške radu čvorišta, a koja mora:
 - biti dobavljiva na telefon u radnom vremenu ustanove, tijekom cijele godine
 - samostalno nadzirati električne i temperaturne uvjete te fizički pristup čvorištu, svaki radni dan ustanove, tijekom cijele godine
 - pisano obavijestiti (dopis ili e-mail) Koordinatora CRO NGI o svakoj promjeni koja se tiče čvorišta, odmah nakon uočavanja
 - početi s intervencijom prema uputama Koordinatora CRO NGI, najkasnije 2 radna sata nakon uočavanja ili dojave Koordinatora CRO NGI o problemu
 - voditi dnevnik rada na čvorištu.
- Ime, e-mail i telefon osobe koja pruža prvu razinu podrške radu čvorišta moraju pri svakoj promjeni biti dojavljivi Koordinatoru CRO NGI.