

Klasa: 406-01/19-702/086
Ur.broj: 3801-7-702-01-20-37
Zagreb, 22. travnja 2020.

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO, evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje

IX. POJAŠNENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj je dana 22. travnja 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:

1. Upit gospodarskog subjekta

Molimo da sukladno predmetnom nadmetanju, a u vezi 1.d_troskovnika-unizgb, ZOP 54-16-UNIZGB, F-ELE-SJ, točke F 2-UPS pojasnite sljedeće.

U "Blok shemi energetskeg raspjeta", nacrt B, ucrtane su 3 "aktivne" UPS jedinice i jedna rezervna, snage 250 kW u paralelnom radu, što daje ukupnu snagu od 1.000 kW (1 MW). Troškovničkim opisom traži se "Visoko-učinkoviti UPS sustav snage min. 0,75 MW s mogućnošću proširenja do 1,4 MW u N+1 paralelno-redundantnom / power – extension načinu rada..", što upućuje da bi za dostizanje snage od 1.4 MW bilo potrebno instalirati ukupno šest (6) jedinica snage 250 kW ili 1250 kW+250 kW, kao N+1 (u mogućoj opciji i 7x200 kW ili 1200 +200 kW). Prostor koji je zadan i opisan Troškovnikom, kao maksimalni iznosi 2100x6500x900 mm (vxšxd) i kao takav se može smatrati nedostatnim za smještaj šest (6) jedinica snage 250 kW, osobito kada se zna da se radi o jednom ili dva (ako je by pass zasebno napajan) priključka za cijelu grupu. Prema blok shemi potrebno je osigurati i polje za prihvat svih modula, što, pored UPS jedinica, angažira dodatan prostor. Molimo da zbog, evidentno, kontradiktornih podataka u različitim dokumentima ("Blok shema energetskeg raspjeta", dimenzije iz troškovnika F-ELE-SJ, točke F 2-UPS i tlocrtne dispozicije opreme iz Projekta) odgovorite da li je realno moguće osigurati proširenje do 1,4 MW (na način kako je ucrtana UPS oprema u blok shemi) u troškovnikom zadanom prostoru dužine 6.500 mm i širine 900 mm? U kontekst pitanja, i naravno odgovora, treba uključiti i činjenicu da je projektom osigurana zaštita za napajanje cijele grupe snage 1600 A (odvojeno napajanje by passa), što je 1,1 MW, što dodatno isključuje mogućnost proširenja do 1.4 MW. Dakle, u korelaciji nisu ukupna snaga UPS sustava, raspoloživi prostor i dimenzioniranje zaštita. Naime, zaštite navedene u jednopolnoj shemi upućuju na ukupnu snagu UPS sustava 1-1,2 MW, što je u skladu i s prostornim mogućnostima.

Odgovor Naručitelja:

Blok shema na koju se poziva gospodarski subjekt daje pojednostavljeni prikaz cijeloga elektroenergetskog sustava koji je detaljno razrađen pozicionim i preglednim nacrtima te jednopolnim shemama. Dodatno, izvedbeni projekt sadrži i detaljan tehnički opis sustava i svih podsustava.

Gospodarski subjekti sukladno tehničkoj specifikaciji mogu ponuditi različite konfiguracije UPS sustava minimalne snage 0,75 MW s mogućnošću proširenja do 1,4 MW u N+1 redundanciji.



Projekt je izrađen u skladu s potrebama Naručitelja na način da sustav elektroenergetskog razvoda mora omogućiti naknadno proširenje tj. N+1 redundanciju na razini cijeloga sustava u skladu s čim je odabrana i sklopna oprema.

Maksimalne dimenzije UPS sustava u punoj konfiguraciji određene su sukladno prostornim ograničenjima na predmetnoj lokaciji. Prije pokretanja predmetne javne nabave, Naručitelj je, u suradnji s projektantima proveo analizu tržišta te utvrdio da postoji veći broj proizvođača koji mogu ponuditi UPS sustav koji udovoljava traženim tehničkim karakteristikama, stoga Naručitelj ostaje pri definiranim tehničkim specifikacijama.

Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu

