

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, Zamjena rashladnog uređaja u zgradi Srca, E-MV: 7-07/2021-MMM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:

II. POJAŠNENJE DOKUMENTACIJE

Naručitelj je dana 8. travnja 2021. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranog gospodarskog subjekta koji sadrže sljedeći upit:

1. Upit gospodarskog subjekta

Za stavku 2.1. koja se odnosi na visokoučinkovitu dizalicu topline zrak-voda, molimo vas da dopustite odstupanje od -3% na vrijednost SEER, i -3% na vrijednost rashladnog kapaciteta pri vanjskoj temperaturi od 45°C. Smatramo da ovako mala odstupanja.

Molimo da se omogući nuđenje uređaja koji dimenzijama odstupaju od navedenih vrijednosti u troškovniku jer uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije je utvrđeno da se može smjestiti uređaj većih dimenzija i da ne postoje nikakve fizičke zapreke. Napominjemo da se trenutno na lokaciji, gdje je predviđen smještaj novih dizalica topline, nalaze stari kondenzatori koji su tlocrtnih dimenzija 7185x2345 mm.

Također molimo da se omogući nuđenje uređaja koji masom odstupaju do +8% uz uvjet da u tom slučaju zainteresirani gospodarski subjekti prilikom završetka radova dostave važeći statički proračun nosivosti.

Odgovor naručitelja:

Ponuđeno rješenje mora odgovarati performansama navedenim u predmetnoj tehničkoj specifikaciji i troškovniku iz razloga što je predmetni Prilog 1. dokumentacije usklađen s projektom koji je izrađen u skladu s potrebama Naručitelja. Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te su izvršene izmjene u Prilogu 1. Tehničke specifikacije i troškovniku – Zamjena rashladnog uređaja u zgradi Srca pod točkom 2.1.

2. Upit gospodarskog subjekta

Vezano za nadmetanje E-MV: 7-07/2021-MMM Zamjena rashladnog uređaja u zgradi Srca, u dokumentu Tehničke specifikacije i troškovnik, navedene su maksimalne dimenzije traženih dizalica topline:



Dimenzije: DxŠxV (mm) max. 4000 x 3000 x 3000

Uvidom u projektnu dokumentaciju te pregledom mjesta instalacije očigledno je da ima više nego dovoljno mjesta za ugradnju uređaja i većih duljina od 4000 mm. Također uređaji (kondenzatori) koji se demontiraju duljine su čak 7185 mm.

Inače na tržištu postoji samo jedan proizvođač koji ima uređaj traženih karakteristika, a duljine manje od 4000 mm. Zakonom o javnoj nabavi je propisano da je naručitelj obavezan primjenjivati odredbe tog zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava. Ograničavanjem mogućnosti nuđenja proizvoda samo jednog proizvođača se onemogućava gore navedeno.

Čl. 206 ZOJN propisuje: *Tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.*

Stoga tražimo da se Tehničke specifikacije izmjene na slijedeći način:

Dimenzije: DxŠxV (mm) max. 5500 x 3000 x 3000

Navedenom izmjenom bi se omogućilo velikom broju ponuđača sudjelovanje nadmetanju i troškovnik bi bio napisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Na taj način Naručitelj bi postigao bolju kvalitetu i cijenu ponude.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te su izvršene su izmjene u Prilogu 1. Tehničke specifikacije i troškovniku – Zamjena rashladnog uređaja u zgradi Srca pod točkom 2.1.

S obzirom na navedeno, Naručitelj je produljio rok za dostavu ponuda, stoga je u točki 7.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, Dokumentacije o nabavi izvršio sljedeće izmjene:

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave, najkasnije do 23.04.2021. do 10:00 sati.

Ponude se javno otvaraju 23.04.2021. u 10:00 sati, na adresi: Sveučilišni računski centar Srce, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb, II. kat, dvorana D2.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

U ostalom dijelu Dokumentacija o nabavi ostaje nepromijenjena. Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

