

KLASA: 406-01/20-702/052
URBROJ: 3801-7-702-01-20-30
Zagreb, 16. studenoga 2020. godine

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Aktivna mrežna oprema i telekomunikacijski (TK) kapaciteti za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO): E-VV: 7-04/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:

IV. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

Naručitelj je dana 12. studenog 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:


1. Upit gospodarskog subjekta

Prilikom obavljanja izvida na lokaciji HR-ZOO ZG2 nije bilo moguće doći ni do kakvih podloga postojećeg stanja infrastrukture na području kampusa Borongaj (tu mislimo na vodovod, kanalizaciju, energetske priključke i dr. eventualne instalacije). Molimo da Naručitelj osigura sve suglasnosti za izvođenje radova i sve podloge svih postojećih instalacija. Ponovo naglašavamo i molimo da se ponovo razmotri sljedeće: Izgradnjom redundantne trase na području kampusa Borongaj povećavaju se ulazni troškovi ponuditelja, čime postoji šansa da će se premašiti max. procijenjeni iznos nabave. Ako nije potrebna izgradnja redundantne trase unutar Kampusa smanjit će se ulazni troškovi ponuditelja. Obzirom da se radi o kabelskoj kanalizaciji na području kampusa Borongaj i da se tamo nakon realizacije traženog povezivanja neće izvoditi nikakvi građevinski radovi koji mogu utjecati na oštećenje kabelske kanalizacije bez suglasnosti (vlasnika/naručitelja), molimo da ponovo razmotrite zahtjev za osiguravanjem redundantne trase na području kampusa Borongaj. Poslovni subjekt smatra da je dovoljno osigurati dvije neovisne trase do prvog zdenca koji se nalazi u kampusu, te dalje koristiti postojeće i planirane trase do dva ulaza u objekt HR-ZOO ZG2. Molimo Vaše očitovanje na gore navedeno.

Odgovor naručitelja:

Naručitelj će osigurati sve suglasnosti za izvođenje radova na području kampusa Borongaj i podloge postojećih instalacija.

Naručitelj ostaje pri traženom zahtjevu za osiguranjem redundantne trase cijelim putem do ulaza u objekt HR-ZOO ZG2, a sve sukladno Prilogu 1. Funkcionalna specifikacija – Grupa I. Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO koji je izrađen u skladu s potrebama Naručitelja.



2. Upit gospodarskog subjekta

U prilogu 1 za Grupu I u točki 2.4. Podatkovni centar HR-ZOO OS je navedeno:

Podatkovni centar HR-ZOO OS povezan je na javnu telekomunikacijsku mrežu po postojećoj KK trasi kampusa Sveučilišta u Osijeku prema CARNET-ovom čvorištu koje se nalazi na adresi Cara Hadrijana 10/B. Na dispozicijskom nacrtu prizemlja, Slika 15., označen je TK zdenac sa oznakom P kojim je spojena zgrada studentskog doma u kojoj se nalazi podatkovni centar HR-ZOO OS.

U sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS bit će izveden jedan ulaz u objekt.

Kabelska trasa od ulaza u zgradu do računalne hale u kojoj će se smjestiti oprema davatelja telekomunikacijskih usluga smještena je u rešetkastim kabelskim nosačima u prostoru spušenog stropa (označeno ljubičastom bojom na slici). Prostorni prikaz trase dan je na dispozicijskom nacrtu (Slika 15.).



Slika 15. Nacrt prizemlja studentskog doma s dispozicijom trase TK sustava


1. Obzirom da je navedeno da je zgrada studentskog doma spojena preko zdenca P, što znači navod da će u sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS biti izveden jedan ulaz u objekt?
2. Radi li se o drugom ulazu u objekt (ukoliko se prvim ulazom smatra ulaz preko zdenca P)?
3. Gdje će se nalaziti na slici br. 15 ulaz za koji je navedeno da će se izvesti i da li će i na koji način biti povezan na javni DTK? Molimo dostaviti nacrt novog ulaza i pozicije zdenca ispred novog ulaza i prikaz spoja novog ulaza na javni DTK.

Odgovor naručitelja:

1. Navod da će u sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS biti izveden jedan ulaz u objekt znači da je postojeći TK zdenac sa oznakom P jedini ulaz u objekt.

Kako bi otklonio eventualne nejasnoće Naručitelj je sukladno gore navedenom izvršio izmjene u Prilogu 1. Funkcionalna specifikacija – Grupa I. Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO.

2. Kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 1. radi se o istom ulazu u objekt.
3. Kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 1. ne izvodi se drugi TK zdenac.



3. Upit gospodarskog subjekta


U prilogu 1 za Grupu I u točki 2.4. Podatkovni centar HR-ZOO OS je navedeno:

Ukupna duljina telekomunikacijske trase od TK zdenca do MD/ZD/ER ormara u računalnoj hali iznosi 90 metara.

1. O kojem ulazu u zgradu koji se spominje u gornjem tekstu se radi i gdje se nalazi na slici br. 15? Da li je to ulaz iz smjera zdenca P ili je riječ o novom ulazu koji će biti izveden u objekt?
2. O kojem TK zdencu je riječ (zdenac P ili neki novi ili postojeći zdenac iz kojeg će se izvesti ulaz u objekt)?
3. Da li je zdenac P jedini mogući zajednički TK zdenac za ulaz u zgradu ili će u sklopu uređenja podatkovnog centra biti ugrađen neki drugi zdenac za spomenuto izvođenje ulaza u objekt?
4. Kako bi se izbjegao iskop po uređenim površinama može li se izmijeniti zahtjev za lokaciju HR-ZOO OS na način da dio zajedničke trase za trase iz Grupe 1 i Grupe 2 od zajedničkog zdenca iz kojeg se ulazi u objekt do zajedničkog spoja trasa iz Grupe 1 i Grupe 2 na prvi javni DTK bude veća od 5 m?
5. Može li naručitelj iz razloga potrebnih dodatnih izvida na terenu radi utvrđivanja stanja DTK (ispitivanje javnog DTK, ispitivanje mogućnosti spoja prema objektu) produžiti rok za dostavu ponude za Grupu I za dodatnih 15-30 dana?

Odgovor naručitelja:

1. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15.
2. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15.
3. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15.
4. Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i sukladno tome će izvršiti modifikaciju funkcionalne specifikacije. Naručitelj će povećati maksimalnu dopuštenu zajedničku trasu prije TK zdenca preko kojeg se ulazi u HR-ZOO OS sjedište s 5 m na 35 m.
5. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, naručitelj je temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016 i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/2017) proveo analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom gdje je na vlastitim internetskim stranicama objavio funkcionalne specifikacije i troškovnike za predmetnu nabavu. Nadalje, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, naručitelj je temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/2017) proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na način da je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,



kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio 28. kolovoza 2020. godine u EOJN RH <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> u trajanju do 11. rujna 2020. godine, a nakon kojeg je 29. rujna 2020. godine objavio izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. Obavijest o nadmetanju naručitelj je poslao u objavu s datumom slanja 12. listopada 2020. godine, odnosno s datumom objave 15. listopada 2020. godine, gdje je rok za dostavu ponuda određen na 23. studenog 2020. godine. Iz svega navedenog vidljivo je kako je naručitelj odredio rok za dostavu ponuda u trajanju dužem od minimalno propisanog roka, određenog člankom 228. ZJN 2016 te kako je u svim fazama koje su prethodile početku postupka nabave omogućio primjerene i rokove duže od zakonski propisanih kako bi istražio tržište, informirao gospodarske subjekte o svojim planovima i zahtjevima te proveo prethodno savjetovanje. S obzirom na sve navedeno te na činjenicu da se predmetna nabava provodi u sklopu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO (KK.01.1.1.08.0001) koji je sufinanciran sredstvima iz EU fondova, a kojoj prethode radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara, naručitelj se dužan pridržavati planirane dinamike provođenja postupaka nabave, kako bi osigurao pravovremeno izvršenje svakog pojedinačnog ugovora, sukladno planu projektnih aktivnosti, stoga rok za dostavu ponuda naručitelj neće dodatno produžiti.

4. Upit gospodarskog subjekta

Molimo vas pojašnjenje da li su ljubičaste trase sa slike 15 (kabelske trase u HR ZOO OS) povezane sa trasom koja je ucrtana od zdenca P do objekta (obzirom da na slici nije tako označeno)?

Odgovor naručitelja:

Ljubičasto označene trase sa slike 15. su postojeće PK trase u spuštenom stropu od TK sobe od podatkovnog centra HR-ZOO OS u prizemlju zgrade Studentskog centra. TK soba je spojena na TK zdenac označen sa „P“ postojeće kabelske kanalizacije.

5. Upit gospodarskog subjekta

Da li su navedene ljubičaste trase spojene i prema nekom drugom kabelskom zdenцу?

Odgovor naručitelja:

Ne postoji drugi TK zdenac kabelske kanalizacije na koji je zgrada Studentskog centra spojena niti će drugi zdenac redundantnom trasom biti izveden u sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS.

6. Upit gospodarskog subjekta

Da li raspolažete sa nacrtom na kojem se vide cijele dionice svih ljubičastih trasa unutar kompleksa povezanih zgrada, unutar kojeg je i vaša buduća prostorija?

Odgovor naručitelja:

Naručitelj ne raspolaže sa nacrtima trasa prema ostalim dionicama unutar povezanih zgrada.

